



Vera Fiberglass AS
Postboks 1545
3206 Sandefjord

Deres ref.
DFH/DFH

Vår ref.(bes oppgitt ved svar)
Saksnr.: 03/3322-3/BK
Ark.nr.: 612.13

Dato
25.08.2003

Typegodkjenning av innendørstank DBE nr. 007-063

Type utstyr: Innendørs oljetank av plast
Produsent: DEHOUST GmbH, Leimen, Tyskland
Typebetegnelse: Triosafe, type 750, 1000 og 1500
Søker/forhandler: Vera Fiberglass AS, Postboks 1545, 3206 Sandefjord

Vi viser til Forskrift om brannfarlig vare - § 2-3, og godkjenner herved ovennevnte tanker etter Deres søknad av 03.07.03.

Beskrivelse

- Dobbelveggede oljetanker med en indre beholder av formblåst polyetylen (PE-HD), og med et utvendig integrert kar i polyetylen. Rektangulære (type 750 og 1000) eller ovale (type 1500) tankskall, med avstivningsriller.
- 4 stk. tilkoblingsmuffer.
- Forbindelse mellom tanker i tankbatteri skjer ved overliggende ledninger, levert som spesialarmatursett.
- Brenseltyper: Fyringsolje og parafin
- Volum: 750, 1000 eller 1500 liter

Godkjenningsgrunnlag

Godkjenning nr. Z-40.21-302 og nr. Z-40.21-310 fra Deutsches Institut für Bautechnik.
Representasjonserklæring datert 10.06.03 fra DEHOUST GmbH.

Godkjenningsvilkår

- Tankene godkjennes for plassering i tankrom etter anvisninger gitt i Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel.
- Tankene godkjennes for plassering uten krav om oppsamlingsanordning for utlekket olje eller oljetett utførelse av vegger og gulv.
- Montering og bruk av tankene skal forøvrig skje i samsvar med gjeldende bestemmelser.
- Konstruksjonsendringer skal meldes til og godkjennes av DBE. Endringer i de øvrige opplysninger som er lagt til grunn ved godkjenningen skal også meldes til DBE.
- Med hver tank skal følge monterings- og bruksanvisning på norsk, med minimumsinnhold som spesifisert i DBEs separate oppsett for produktgruppe 007.

Merking

Hver tank skal være merket i henhold til DBEs separate oppsett for produktgruppe 007.

Tilvirkningskontroll

Etter godkjenningsmyndighetens bestemmelse.


Gyldighet

Godkjenningen gjelder inntil videre, dog ikke utover 31.12.08. Søknad om fornyelse må være innkommet senest 3 måneder før gyldighetstidens utløp.

Merknad

Prøve av merkeskilt skal oversendes direktoratet før tankene omsettes.

Avdeling for produkter
Med hilsen



Gunnar Wold
avdelingsdirektør



Bjørn Kristiansen
overingeniør

Kopi: NBL