



DF 1.500



Nutzvolumen: 1150 Liter



1 - seitlicher Notüberlaufschlitz
2 x 200 x 180 mm
Steeg 50 mm

2 - Trinkwassernachspeisung
2.1 2/2-Wege-Magnetventil 1" Typ 5282 EDPM mediengetreunt mit Zulassung für Trinkwasser, # 890492
2.2 Edelstahl Verschraubung 312IA, V4A, i/a, kon.dicht. DN25 (1"), # 890577
2.3 Edelstahl Rohrdoppelnippel 310, DN25 (1"), V4A Länge 150 mm mit VERLÄNGERTEM GEWINDE, # 890567
2.4 PE-Tellerflansch für oberen Standardanschluss mit 1" I-Gewinde, # 810412
2.5 Übermurmutter 2"
2.6 Edelstahl T-Stück 307, V4A DN25 (1"), # 890564
2.7 2x Edelstahl Red-Nippel 341, V4A DN25x20(1 x 1/2"), # 890563
2.8 2x Winkelauslaufülle mit Strahlregler (Anschluß G 3/4 " Innengewinde), # 811965
2.9 2x

DEHOUST
Güterstraße 5-7
D-69181 Leimen
Tel: 06224/9702-0 Fax: 06224/9702-76

2022 18.07. AI

1 Nachspeisung mit MV, Bezeichnung wie "1" MV, Ablauf und Schlitz

100

Art.-Nr. 813163 Zeich.-Nr. Rev.

DEHOUST

Güterstraße 5-7
D-69181 Leimen
Tel: 06224/9702-0 Fax: 06224/9702-76

2022	Datum	Name	Trennbehälter DF 1.500 Liter DIN EN 1717 Typ AB, DIN 1988-100 mit Überlauf DN 100 und MV 1"	Maßstab
gez.	18.07.	AI		1:1
gepr.				
Art.-Nr.	813163	Zeichnung		Rev.