


Nutzvolumen: 1650 Liter



1 - seitlicher Notüberlaufschiltz
2 x 200 x 180 mm
Steeg 50 mm

2 - Trinkwassermachspeisung
2.1 2/2-Wege-Magnetventil 1 1/2" Typ 5282 EDPM mediengetrennt mit Zulassung für Trinkwasser, # 890494
2.2 Edelstahl Verschraubung 312IA, V4A, i/a, kon.dicht. DN40 (1 1/2"), # 890593
2.3 Edelstahl Rohrdoppelnippel 310, DN40 (1 1/2"), V4A, Länge 150mm mit VERLÄNGERTEM GEWINDE, # 890592
2.4 PE-Tellerflansch für oberen Standard-anschluss mit 1 1/2" I-Gewinde, # 810413
2.5 Übermutter 2"
2.6 Edelstahl T-Stück 307, V4A, DN40 (1 1/2"), # 890578
2.7 Edelstahl Winkel 90° ia, 304, V4a DN40 (1 1/2"), # 890590
2.8 2x Edelstahl Gegenmutter 6-kt., 327, V4A, DN40 (1 1/2"), # 890579

DEHOUST		Gezeichnet von: D.P.		Datiert: 18.07.2022	
2022		18.07.2022		18.07.2022	
gepr.		18.07.2022		18.07.2022	
813173		TYWBP 1 1/2" MV gemäß DIN EN 1717 Typ AB		DIN 1988-100 Ablauf und Schiltz	
813173		Zehing-Nr.: ..		Rev.: ..	

100

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Bewilligung weder kopiert, nachgebildet, Drittpersonen gezeigt oder zugänglich gemacht, noch zur Selbstausführung oder zur Herstellung durch Dritte benutzt werden.

DEHOUST			Gutenberstraße 5-7 D-69181 Leimen Tel: 06224/9702-0 Fax: 06224/9702-76	
2022	Datum	Name	Trennbehälter DF 3.000 Liter DIN EN 1717 Typ AB, DIN 1988-100 mit Überlauf DN 150 und MV 1 1/2"	Maßstab
gez.	18.07	AI		1:1
gepr.				Rev.
Art.-Nr:		813173	Zeichnung	