

notifizierte Prüfstelle **CE 1213**
SKZ - TeConA GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Würzburg

BESCHEINIGUNG Nr. 94511/10-1

Hiermit wird bestätigt, dass die blasgeformten Tanks aus Polyethylen des Fabrikates

Trio 2000 I aus Lupolen 4261 AG UV

des Herstellers

Dehoust GmbH

Gutenbergstraße 5-7
69181 Leimen

nach den Ergebnissen des Prüfberichts Nr. 32008/96-B und Gutachten Nr. 94511/10-1 des akkreditierten Prüflabors der

SKZ - TeConA GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Würzburg

den Bestimmungen der Anforderungsnorm an ortsfeste Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung von Heizölen und Dieselkraftstoffen

DIN EN 13341 : 2009

entspricht.

Es wurden folgende Prüfungen durchgeführt:

Prüfung der Werkstoffeigenschaften

(Dichte, Schmelzindex, Zugfestigkeit, Ölbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit)

Bauteileigenschaften

(Tank-Füllvolumen, Tank-Masse, Tank-Wanddicke, Schlagfestigkeit, Verformung und Dehnung, Druckfestigkeit, Dichtheit)

Das Produkt erfüllt die Anforderungen zur Kennzeichnung der ortsfesten Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung von Heizölen und Dieselkraftstoffen in Gebäuden mit dem CE-Zeichen auf Basis der durchgeführten Erstprüfung. Die Bescheinigung bestätigt die Normkonformität des im o. g. Prüfbericht geprüften Produkts.

Würzburg, 7. Dezember 2010

i. V.



Zertifizierungsstelle