



CERT

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0625CP0363

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Anschluss sichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
Hersteller <i>manufacturer</i>	Dehoust GmbH Gutenbergstraße 5-7, D-69181 Leimen
Vertreiber <i>distributor</i>	Dehoust GmbH Gutenbergstraße 5-7, D-69181 Leimen
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den gewerblichen Einsatz (0625)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheitstrennstation
Modell <i>model</i>	Regenmanager RM
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 14.08.2020 (TZW) Baumusterprüfung: FA 031/14 vom 06.10.2014 (TZW) Baumusterprüfung: FA 032/14 vom 06.10.2014 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Ablaufdatum / AZ 06.10.2023 / 20-0715-WNV
date of expiry / file no.

06.10.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
RM3 RM5	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AB) Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AB)	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Anschluss: 3/4", DN 20

Das hier aufgeführte Produkt entspricht den Anforderungen gem. §17 (6) der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Stand 05.12.2012.

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil dieses Produktes.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.