



CERT

# DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

## DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0625CR0139

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Anschlussssichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>	Dehoust GmbH Wecostr. 7 - 11, D-53783 Eitorf
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Dehoust GmbH Wecostr. 7 - 11, D-53783 Eitorf
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den gewerblichen Einsatz (0625)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Geräte für den gewerblichen Einsatz
<b>Modell</b> <i>model</i>	Trennstation AQF 570
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 24.08.2018 (TZW) Baumusterprüfung: FA 032/15 vom 08.03.2016 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

**Ablaufdatum / AZ** 08.03.2022 / 20-0391-WNV  
*date of expiry / file no.*

70028-04-A-DE

15.06.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Trennstation AQF 570	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AB)	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
DW-0304CO0393	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	TR.../TR13F12	RiFlex GmbH Schlauchproduktion

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Anschluss: 1" (DN 25)

Das hier aufgeführte Produkt entspricht den Anforderungen gem. §17 (6) der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001).  
Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil dieses Produktes.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese Konformitätsbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.

DVGW