



INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Bilaga nr/  
Enclosure No:  
1

Intyg nr/Certificate No  
SAQ 1-1-1339-1

SAQ handläggare/SAQ ref Jan Pihlquist	SAQ uppdragsnr/SAQ comm No 99-271 015	Innehavare/Holder Rotationsplast Box 74 266 21 MUNKA-LJUNGBY
Föreskrift, anvisning/Ordinance, code SÄIFS 1997:9 och TA 13-03		
Objektnamn/Object K-cistern av etenplast, avsedd för trycklös lagring av eldningsolja Eol och dieselolja inomhus	Innehavarens handläggare/holders ref Klaus Bruck	Beställningsnr/Order No -

5. Tillverkarens intyg

Härmed intygas att cistern med tillverkningsnummer .....  
uppfyller villkoren 1-4 i detta intyg.

.....  
Tillverkarens underskrift

.....  
Datum

6. Förläggning

Tanken skall installeras enligt tillverkarens installationsanvisning godkänd av SAQ.

6.1 I källarplan eller källarlös byggnads bottenplan i A-byggnad får tanken användas ensam eller för så kallat batteritankarrangemang enligt följande:

Vid förvaring av maximalt 5000 liter skall utrymmet utgöras av brandhärdigt rum (lägst brandteknisk klass B30) och som uteslutande används för förvaring av brandfarlig vätska klass 3. Rummet skall ha en minst 100 mm hög invallning av formbeständigt obrännbart material.

Överstiget den förvarade mängden 5000 liter skall utrymmet utgöras av tankrum enligt definitionen i SIND-FS 1981:2 och som uteslutande används för förvaring av brandfarlig vätska klass 3.

Rörledningar skall utanför rummet och vid genomföringen av vägg eller tak vara av obrännbart material.

6.2 Vid förvaring i B-byggnad gäller gränsen 10000 liter istället för 5000 liter.

6.3 Övrig förvaring inomhus och som inte kan hänföras till 6.1 och 6.2 ovan får endast ske efter godkännande av räddningstjänsten i det enskilda fallet.

7. Tank med en volym överstigande 1000 liter skall genomgå installationsbesiktning enligt SÄIFS 1997:9. Besiktningen skall utföras av provplats som ackrediterats av SWEDAC.

8. Övrigt

Två exemplar av detta intyg undertecknat enligt ovan skall överlämnas till tankägaren.

Intyget får ej åberopas såvida ej godkännandenummer SAQ 1-1-1339-1 anges.



INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Antal bilagor/  
Enclosures:  
2

Intyg nr/Certificate No  
SAQ 1-1-1339-1

SAQ handläggare/SAQ ref Jan Pihlquist	SAQ uppdragsnr/SAQ comm. No 99-271 015	Innehavare/Holder Rotationsplast Box 74 266 21 MUNKA-LJUNGBY	
Föreskrift, anvisning/Ordinance, code SÄIFS 1997:9 och TA 13-03		Innehavarens handläggare/Holder's ref Klaus Bruck	
Objektets namn/Object K-cistern av etenplast, avsedd för trycklös lagring av eldningsolja Eol och dieselolja inomhus		Beställningsnr/Order No -	
Beteckning/Designation DEHOUST oljetank 1000 l " " 1100 l " " 1500 l " " 2000 l		Tillverkare/Manufacturer DEHOUST Behälter und Apparatebau D-69181 LEIMEN Tyskland	

Dokumentförteckning/List of documents

Antal ex/ No of copies	Dokument nr/Document No	Revision	Antal ex/ No of copies	Dokument nr/Document No	Revision
	1000 l ritn 971244			1500 l ritn 971241	
	" " Z-40.21-137			" " Z-40.21-137	
	1100 " ritn 971242			2000 l Z-40.21-137	
	" " Z-40.21-137				

VILLKOR FÖR INTYGETS GILTIGHET

1. Egenkontroll

Egenkontroll skall utföras av tillverkaren enligt IfBt och tillverkarens kontrollspecifikation daterad 19.04.94.

2. Efterkontroll

Kontrollövervakning enligt TA 13-03 utförs av ackrediterat företag två gånger per år i Tyskland och en gång per år i Sverige.

3. Ändringar i tillverkningsunderlaget

Ändringar i tillverkningsunderlaget skall medföra att reviderat intyg om överensstämmelse skall utfärdas.

4. Märkning

Varje tank skall förses med tydlig och varaktig märkning om:

- Tillverkarens namn
- Tankens tillverkningsår och tillverkningsnummer
- SAQ intygnummer
- Tankens rymd
- Datum för täthetsprovning

Varje tank skall märkas med svart text på gul botten "Endast för motorbrännolja och eldningsolja Eol".

SAQ KONTROLL AB - BEDÖMNING/ASSESSMENT

<input checked="" type="checkbox"/> Uppfyller ställda krav med villkor enligt ovan/In compliance with the requirements as above			Giltighets-/Valid until Längst 2004-09-30
Ort/Place Göteborg	Datum/Date 1999-09-03	Namn/Name Jan Pihlquist	Sign 
Kopia till/ SÄI, Lars-Ivar Ivarsson			